ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

г. Рязань

«18» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин. № 5/21(ПВВ-Р)-66-2022

(дата и время составления акта)

390044, Рязанская область, город Рязань, улица Костычева, 1

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора № Р-233-58-рш от 07 февраля 2022 года, учетный номер выездной проверки 71220111000000669081

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, регистрационный номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральной реестр государственных и муниципальных услуг и функций» 10001285120, контроля за исполнением владельцем опасного объекта обязанности по обязательному страхованию, регистрационный номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральной реестр государственных и муниципальных услуг и функций» 10001285120.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Павловым Владимиром Вячеславовичем – государственным инспектором отдела общепромышленного надзора по Рязанской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Сеть газопотребления учебного комплекса "Южный" (11), рег.№А03-00542-0002;

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева"(ФГБОУ ВО РГАТУ), ИНН 6229000643; ОГРН 1026201074998, адрес организации: 390044, Рязанская область, город Рязань, улица Костычева, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «18» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с …

с «----» ---------- ---------- г., ------ час. ------- мин.

по «----» ---------- ---------- г., ------ час. ------- мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«15» февраля 2022 г. по «15» февраля 2022 г. с 9_час._00_мин. до 13_час._00_мин. Продолжительность 4 часов

«16» февраля 2022 г. по «16» февраля 2022 г. с 9_час._00_мин. до 11_час._00_мин. Продолжительность 2 часа

«17» февраля 2022 г. по «17» февраля 2022 г. с 9_час._00_мин. до 12_час._00_мин. Продолжительность 3 часа

«18» февраля 2022 г. по «18» февраля 2022 г. с 9_час._00_мин. до 15_час._00_мин. Продолжительность 6 часов

4 рабочих дня (15 часов 00 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;
2) истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «15» февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «16» февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: Протокол № 03-ПВВ осмотра объекта контроля от 16.02.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) -------

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Реквизиты предприятия, организации, учреждения;

2) Документы, удостоверяющие личность и служебное положение и полномочия законного представителя юридического лица (паспорт, приказ о назначении на должность руководителя).

3) Документы, установленные требованиями промышленной безопасности (Федеральном законе от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность), в том числе:

- документы, подтверждающие наличие у поднадзорной организации на праве собственности или на ином законном основании опасного производственного объекта;

- разрешение на ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта;

- проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта и изменения к ней;

- документы по допуску к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

- документы по проведению подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

- нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном объекте;

- документы по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

- эксплуатационная документация, сертификаты или декларации соответствия, разрешения на применение технических устройств на опасных производственных объектах, в том числе приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

- документы по проведению диагностики, испытаниям, освидетельствованию сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;

- документы по предотвращению проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц;

- мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

- договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями или документы об аттестации собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-спасательных формирований из числа работников;

- документы по учету, техническому расследованию, анализу и профилактике причин аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, иными нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности;

- свидетельство о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;

- лицензия на осуществление отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности;

- нормативные, правовые акты и НТД, устанавливающие правила ведения работ на объекте;

- договор и полис страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта;

- ведения об укомплектованности штатов работников каждого из ВПОПО, зарегистрированных в государственном реестре, в соответствии с проектом и общей численности персонала в организации;

- размер и состав финансовых средств и материальных ресурсов предприятия (виды, размер, порядок формирования и пополнения, порядок расходования и т.д.) для локализации и ликвидации последствий аварий;

- документы подтверждающие проведение регламентных работ на объекте.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований.

№№ пп	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Не проводится обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах в соответствии с планом мероприятий по	Статья 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ.	Должностное лицо Гречихин Сергей Юрьевич, начальник котельной ФГБОУ ВО РГАТУ действует на основании приказа № 49 от 07.02.2022 г., приказа

	локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте		№45-1 от 24.02.2004г.
2.	Не разработаны и не утверждены руководителем организации или его уполномоченным заместителем перечень газоопасных работ и инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасность их проведения применительно к конкретным производственным условиям.	Статья 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ. Пункт 4 главы I, пункт 6 главы II, пункт 133 главы V Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 531, зарегистрированных в Минюсте России 30 декабря 2020 г. № 61962.	Должностное лицо Гречихин Сергей Юрьевич, начальник котельной ФГБОУ ВО РГАТУ действует на основании приказа № 49 от 07.02.2022 г., приказа №45-1 от 24.02.2004г.
3.	Не разработан и не утвержден перечень газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска по производственным инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение.	Статья 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ. Пункт 4 главы I, пункт 6 главы II, пункт 133 главы V Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 531, зарегистрированных в Минюсте России 30 декабря 2020 г. № 61962.	Должностное лицо Гречихин Сергей Юрьевич, начальник котельной ФГБОУ ВО РГАТУ действует на основании приказа № 49 от 07.02.2022 г., приказа №45-1 от 24.02.2004г.
4.	Не пересмотрено Положение о производственном	Статья 9, статья 10 Федерального закона «О промышленной безопасности	Должностное лицо Гречихин Сергей Юрьевич, начальник

	контроле в связи с изменением нормативно технических документов	опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ. Пункт 3, пункт 10 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1437.	котельной ФГБОУ ВО РГАТУ действует на основании приказа № 49 от 07.02.2022 г., приказа №45-1 от 24.02.2004г.
5.	Отсутствуют резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.	Статья 9, статья 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ.	Должностное лицо Гречихин Сергей Юрьевич, начальник котельной ФГБОУ ВО РГАТУ действует на основании приказа № 49 от 07.02.2022 г., приказа №45-1 от 24.02.2004г.
6.	Не проведена подготовка и аттестация руководителя в области промышленной безопасности в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей.	Статья 9, статья 14^1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ.	Должностное лицо Гречихин Сергей Юрьевич, начальник котельной ФГБОУ ВО РГАТУ действует на основании приказа № 49 от 07.02.2022 г., приказа №45-1 от 24.02.2004г.
7.	- Не разрабатываются планы работы по осуществлению производственного контроля в организации;	Статья 9, статья 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ. Пункт 7, пункт 14 (б, в, г) Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2020 г. №2168.	Должностное лицо Гречихин Сергей Юрьевич, начальник котельной ФГБОУ ВО РГАТУ действует на основании приказа № 49 от 07.02.2022 г., приказа №45-1 от 24.02.2004г.
8.	Не определен приказом руководителя эксплуатационной организации порядок и	Статья 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	Должностное лицо Гречихин Сергей Юрьевич, начальник котельной ФГБОУ ВО

	условия хранения проектной и исполнительской документации.	от 21.07.1997 г. №116-ФЗ. Пункт 4 главы I, пункт 6 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 531, зарегистрированных в Минюсте России 30 декабря 2020 г. № 61962.	РГАТУ действует на основании приказа № 49 от 07.02.2022 г., приказа №45-1 от 24.02.2004г.
9.	Повреждено лакокрасочное покрытие наружного газопровода находящегося в эксплуатации ФГБОУ ВО РГАТУ	Статья 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ. Статья 7 Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184- ФЗ «О техническом регулировании»; Глава VI, пункт 70 (е) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870.	Должностное лицо Гречихин Сергей Юрьевич, начальник котельной ФГБОУ ВО РГАТУ действует на основании приказа № 49 от 07.02.2022 г., приказа №45-1 от 24.02.2004г.
10.	Не установлены габаритные знаки в местах проезда автотранспорта на надземном газопроводе, находящегося в эксплуатации ФГБОУ ВО РГАТУ	Статья 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ. Пункт 4 главы I, пункт 6 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. N 531	Должностное лицо Гречихин Сергей Юрьевич, начальник котельной ФГБОУ ВО РГАТУ действует на основании приказа № 49 от 07.02.2022 г., приказа №45-1 от 24.02.2004г.

		(зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 30.12.2020 г., рег.№ 61962); Подпункт «ж» пункта 70 главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870.	
11.	Нарушено требование проекта, в котельной не работает освещение во взрывобезопасном исполнении, предусмотренное проектом.	Статья 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ. Пункт 4 главы I, пункт 6 главы II Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 531, зарегистрированных в Минюсте России 30 декабря 2020 г. № 61962. Пункт 14 главы III, пункт 80 главы VI Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года №870.	Должностное лицо Гречихин Сергей Юрьевич, начальник котельной ФГБОУ ВО РГАТУ действует на основании приказа № 49 от 07.02.2022 г., приказа №45-1 от 24.02.2004г.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол № 03-ПВВ осмотра объекта контроля от 16.02.2022 г.
2) Предписание № 5/21(ПВВ-Р)-66-2022 от 18.02.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор ООПН
по Рязанской области Павлов В. В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

(подпись)

Приокское управление Ростехнадзора
Отдел общепромышленного надзора
по Рязанской области
Государственный инспектор
21/8

Павлов Владимир Вячеславович государственный инспектор ООПН по Рязанской области, телефон (4912) 32-30-58, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом плановой документарной и выездной проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева", действует на основании Устава, приказа №226-кр от 14.12.2021 г.

Шемякин Александр Владимирович _____ «18» февраля 2022 г. 15 час. 00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном

электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: