ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
Почтовый адрес: ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, г. Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5/21-(ОМИ-Р)-235-2019

г. Рязань, ул. Костычева, д. 1. "19" апреля 2019 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

Законному представителю
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(фамилия и инициалы руководителя)

Государственный инспектор Орлов Михаил Иванович
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта проверки от 19.04.2019 г. № 5/21-(ОМИ-Р)-235-2019, составленного в отношении: Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева (ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева) ИНН 6229000643, место нахождения: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.
соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газопотребления и газораспределения».

В присутствии: Ректора Бышова Н.В., действующего на основании Устава от 2015 г.
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ФГБОУ ВО РГАТУ
Вход. № 58-498
22 04 2019 г.

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
Соблюдение требований технического регламента «О безопасности сетей газопотребления и газораспределения»			
1.	Газопровод требует восстановления изоляционного покрытия (окраски), ул. Дзержинского, 59/11.	Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 7; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, раздел 6 пункт 69, Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870	01.07.2019 г.
2.	Газопровод требует восстановления изоляционного покрытия (окраски), ул. Вишневая, 35.	Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 7; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, раздел 6 пункт 69, Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870	01.07.2019 г.
3.	Газопровод требует восстановления изоляционного покрытия (окраски), ул. Семашко, 38-40.	Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» статья 7; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, раздел 6	01.07.2019 г.

№ № пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
		пункт 69, Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870	-

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г. Рязань 390037.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

Орлов М.И.
(ФИО)

Приокское управление Ростехнадзора
Отдел общепромышленного надзора
по Рязанской области
Государственный инспектор
21/10

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Ректор Бышов Н.В., действующий на основании Устава от 2015 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"19" апреля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: