ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5-20-ПЗ-527/1-2019(5-ЭП-Р)

г. Рязань, ул. Костычева, 1 — 2 августа 2019 года
(место составления предписания) — (дата составления предписания)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
(полное наименование юридического лица)

Государственный инспектор Фокин Игорь Семёнович
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной внеплановой выездной проверки, на основании акта проверки от 02.08.2019 г. № 5-21-460-2019. ИНН 6229000643.
место нахождения: г. Рязань, 390044, г. Рязань, ул. Костычева, 1.
(место проведения проверки)

соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

В присутствии: главного энергетика – Курбатова Дениса Васильевича
(действующего на основании должностной инструкции от 31.08.2016)
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ
принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Категория надежности электроснабжения электроустановок котельной не соответствует требованию правил. Требуемая категория – II, фактическая – III.	п. 1.7.2. ПТЭЭП*	02.10.2019
2.	Ответственный за электрохозяйство и замещающий ответственного за эл. хозяйство имеют IV группу по ЭБ, вместо требуемой V группу по ЭБ.	п. 1.2.7. ПТЭЭП	02.10.2019
3.	Электротехнологическому персоналу котельной не присвоена II по ЭБ.	п. 1.4.3. ПТЭЭП	02.10.2019

4.	Журнал учета противоаварийных тренировок отсутствует. Противоаварийные тренировки не проводятся.	п. 1.4.5.2. ПТЭЭП	02.10.2019
5.	Электрощитовая. -отсутствует обозначение электрощитовой; -не проводится техническое обслуживание эл. оборудования электрощитовой.	п. 2.2.20.; 2.2.17. ПТЭЭП	02.10.2019
6.	Котельная. ШС-2. -не проводится техническое обслуживание эл. оборудования; -отсутствует обозначение номинала плавких вставок.	п. 2.2.20.; 2.2.17. ПТЭЭП	02.10.2019
7.	Котельная. ШС-3. -не проводится техническое обслуживание эл. оборудования; -отсутствует обозначение номинала плавких вставок; -отсутствует обозначение положений рубильника; -отсутствует заземление металлических труб в которых проложены питающие кабели.	п. 1.7.2.; 2.2.20.; 2.2.17. ПТЭЭП	02.10.2019
8.	Котельная. Заземляющий проводник не покрашен в черный цвет.	2.2.7. ПТЭЭП	02.10.2019

*- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003г. N 6 и зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.03 г. N 4145;

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (**не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока**) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: **ул. Зубковой, д.17, корп. 2, г. Рязань 390037.**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Приокское управление Ростехнадзора
Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области
Государственный инспектор
20/9

Предписание выдал:
Госинспектор ОГЭН по Рязанской обл. И.С. Фокин
(ФИО) (подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

И.о. ректора – Борычев Сергей Николаевич
(действующий на основании устава от 03.11.2011)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

м.п.

"2" августа 2019г. _____
(подпись)