ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
Почтовый адрес: ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, г. Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5/21-460-2019

г. Рязань, ул. Костычева, д. 1. "02" августа 2019 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(фамилия и инициалы руководителя)

Государственный инспектор Орлов Михаил
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной внеплановой выездной проверки, на основании Акта проверки от 02.08.2019 г. № 5/21-460-2019, составленного в отношении: А Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева (ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева). ИНН 6229000643 место нахождения: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1 соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

В присутствии: начальника котельной Гречихина Сергея Юрьевича, действующего на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ
принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ № пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
Соблюдение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго России 24.03.2003г. № 115, Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.			
1.	Не проведены испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 6.2.32, 6.2.33, 2.6.3. Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	21.10.2019 г.
2.	Отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 2.7.3, 2.7.4, 6.2.66	21.10.2019 г.
3.	Не продлен расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	21.10.2019 г.
4.	Не продлен порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	21.10.2019 г.
5.	Не продлен график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	21.10.2019 г.

№ № пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
6.	Не в полном объеме выполнен плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 12.2-12.9.	21.10.2019 г.
7.	Ответственный не прошел периодическую проверку знаний в комиссии Приокского Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.п. 2.3.8.1, 2.3.20, 2.3.15.	21.10.2019 г.
8.	Отсутствуют паспорт тепловой сети.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 6.2.33.	21.10.2019 г.
9.	Частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 6.1.31. Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	21.10.2019 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зубковой, д.17, корп.2, г. Рязань 390037.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Приокское управление Ростехнадзора
Отдел общепромышленного надзора
по Рязанской области
Государственный инспектор
21/10

Предписание выдал:

Орлов М.И.
(ФИО)

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Первый проректор Борычев С.Н., действующий на основании доверенности от 12.09.2016 г. № 01-37

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"02" августа 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)