ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32-07-12; E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5-20-ПЗ-362/1-2021 (6-ЭП-Р)

390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, 1
(место составления предписания)

"27" августа 2021 г.
(дата составления предписания)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский педагогический колледж».
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Мною, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Рязанской области Приокского управления Ростехнадзора Евдокимовым Дмитрием Михайловичем,
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой внеплановой выездной проверки, согласно решения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Гаврюченкова Вячеслава Сергеевича от "09" августа 2021 г. № Р-233-307 деятельности:
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева», (далее ФГБОУ ВО «РГАТУ»),
ОГРН: 1026201074998, ИНН: 6229000643
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на предмет соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики в присутствии: временно исполняющего обязанности ректора ФГБОУ ВО «РГАТУ» (действующего на основании приказа №21-кр, от 28.01.2021 г.)
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

1	2	3	5
№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Не прошли очередную проверку знаний: Гречихин Сергей Юрьевич начальник котельной, Курбатов Денис Васильевич мастер	Правила оценки готовности к отопительному периоду	30.09.2021

ФГБОУ ВО РГАТУ
Вход. № 58-1303
«03» 09 2021 г.

	участка хозяйственной службы по капитальному ремонту, Суворов Семен Анатольевич слесарь-электрик.	(приказ Минэнерго России №103 от 12.03.2013)п.13 (5) Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6 и зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4145 п. 1.4.20.;далее ПТЭЭП.	
2.	Журнал по присвоению I группы по электробезопасности не оформлен.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п.13 (5); ПТЭЭП пункт 1.4.4.;	30.09.2021
3.	Журнал инвентарных средств защиты не оформлен.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п.13 (5); ПТЭЭП пункт 1.8.2.	30.09.2021
4.	Средства защиты, инструмент и приспособления осмотру и испытаниям в соответствии с действующими правилами не подвергаются, а именно: -Диэлектрические перчатки; -Ручной эл. инструмент; -Переносной эл. инструмент.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 1.7.3.	30.09.2021
5.	Категория электроснабжения котельной III	Правила оценки готовности к отопительному периоду п.13 (5); ПТЭЭП пункт 1.7.2.; «Правила устройства электроустановок 7е-издание» утверждены Министерство энергетики Российской Федерации. Приказ от 08.07.2002г. №204., далее (ПУЭ). ПУЭ пункт 1.2.18.	30.09.2021
6.	В распределительном щите котельной ЩР-	Правила оценки	30.09.2021

	Ввод, схема не утверждена ответственным за электрохозяйство.	готовности к отопительному периоду п. 13. (5); ПТЭЭП пункт 1.5.18.	
7.	В распределительном щите котельной ЩР-секционный, не составлена однолинейная схема электрических соединений.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (5); ПТЭЭП пункт 1.5.18	30.09.2021
8.	В распределительном щите котельной ЩР-секционный, на КЛ отсутствуют бирки с указанием марки и сечением кабеля.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.4.5.	30.09.2021
9.	В распределительном щите котельной ЩР-2, на КЛ отсутствуют бирки с указанием марки и сечением кабеля.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.4.5.	30.09.2021
10.	В распределительном щите котельной ЩР-2, схема не утверждена ответственным за электрохозяйство.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (5); ПТЭЭП пункт 1.5.18.	30.09.2021
11.	В распределительном щите котельной ЩР-4, схема не утверждена ответственным за электрохозяйство.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (5); ПТЭЭП пункт 1.5.18.	30.09.2021
12.	В распределительном щите котельной ЩР-4, на КЛ отсутствуют бирки с указанием марки и сечением кабеля.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.4.5.	30.09.2021
13.	В распределительном щите котельной ШР-4, не составлена однолинейная схема электрических соединений.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (5); ПТЭЭП пункт 1.5.18.	30.09.2021
14.	В распределительном щите котельной ШР-2 оборудование не очищено от пыли.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.2.17.	30.09.2021
15.	В распределительном щите котельной (ШР-2), на КЛ отсутствуют бирки с указанием марки и сечением кабеля.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.4.5..	30.09.2021

16.	В распределительном щите котельной (ШР-2), электрооборудование не очищено от пыли.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.2.17..	30.09.2021
17.	В котельной, на электродвигатели насосов не нанесены стрелки указывающие направление вращения.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (5); ПТЭЭП пункт 2.5.3.	30.09.2021
18.	В помещении котельной светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Правила оценки готовности к отопительному периоду п. 13. (11); ПТЭЭП пункт 2.12.3.	30.09.2021

На основании пункта 2, статьи 29.1 Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», пункта 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 и Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора(утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 января 2015 г. № 38, зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 27 февраля 2015 г. №36293 (представителю) юридического лица.

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева, (далее ФГБОУ ВО «РГАТУ») ОГРН: 1026201074998, ИНН: 6229000643. 390044, Рязанская область, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства),

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5-ти дней после истечении каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу, ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений.

Предписание выдал:

Гос. инспектор ОГЭН по РО
Евдокимов Дмитрий Михайлович
(ФИО)

Приокское управление Ростехнадзора
Отдел государственного энергетического надзора по Рязанской области
Государственный инспектор
(подпись)
20/10

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлена:

Временно исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «РГАТУ» Шемякин Александр Владимирович (действующего на основании приказа №21-кр, от 28.01.2021 г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"27" августа 2021 г. _____
(подпись)