71210011000000451262

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037,тел. / факс: (4912) 32-07-12, E-mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5/21(ОМИ-Р)-344-2021

г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.
(место составления предписания)

«27» августа 2021 года
(дата составления предписания)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева»
ОГРН: 1026201074998, ИНН: 6229000643
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Орлов Михаил Иванович – государственный инспектор отдела общепромышленного надзора по Рязанской области
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной внеплановой выездной проверки (соблюдение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные 12.03.2013г. Приказом № 103 Министерства энергетики Российской Федерации, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115 (зарегистрированы Минюстом России 02.04.2003г. рег. № 4538), на основании Акта проверки от 27.08.2021 года № 5/21-344-2021, составленного в отношении: Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева». ОГРН: 1026201074998, ИНН: 6229000643, адрес организации: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1 соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.

ФГБОУ ВО РГАТУ
Вход. № 58-1302
«03» 09 2021 г.

В присутствии:

1. Начальника котельной Гречихина Сергея Юрьевича, действующего на основании Приказа о назначении на должность №45-1 от 24.02.2004 г.

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
Соблюдение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные 12.03.2013г. Приказом № 103 Министерства энергетики Российской Федерации, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115 (зарегистрированы Минюстом России 02.04.2003г. рег. № 4538)			
1.	Не проведены испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 6.2.32, 6.2.33, 2.6.3. Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	01.10.2021 г.
2.	Отсутствует перечень необходимых арматуры и материалов аварийного запаса	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 2.7.3, 2.7.4, 6.2.66	01.10.2021 г.
3.	Не продлен расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	01.10.2021 г.
4.	Не продлен порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	01.10.2021 г.

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
5.	Не продлен график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.	Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	01.10.2021 г.
6.	Не в полном объеме выполнен плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 12.2-12.9.	01.10.2021 г.
7.	Частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п. п. 6.1.31. Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.	01.10.2021 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: улица Зубковой, дом 17, корпус 2, город Рязань, 390037.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдали:

Орлов М.И.
(ФИО)

Приокское управление Ростехнадзора
Отдел общепромышленного надзора
по Рязанской области
Государственный инспектор
21/10
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получила и с его содержанием ознакомлен:

И.о. Ректора Шемякин А.В., действующий на

основании Приказа от 28.01.2021 г. №21-кр

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» августа 2021 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)